



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

12 SEP 2020

№ 3/7-1628

На № _____ від _____

Директору департаменту
Інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
Павлюк Ю. О.

Про надання картки
аналізу проектної заявки № 34

Шановна Юліє Олександрівно!

На лист від 21.05.2020р №6/1-215 щодо партиципаторного бюджетування (бюджет участі) у місті Дніпрі, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради надає аналіз проектної заявки № 34 «Дивимось у світ через сучасні вікна СЗШ №128».

Додаток : Картка аналізу проекту № 34 на 2 арк. 3 прим.

З повагою

В. о. директора департаменту

В. А. Рог

Додаток 2

до Положення про партиципаторне
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі

Картка аналізу проекту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі
на 2016 – 2020 роки»

Номер проекту: 34

Назва проекту: «Дивимось у світ через сучасні вікна в КЗО «СЗШ № 128»

Загальна вартість проекту: 192 915,98 грн.

Виконавчий орган, відповідальний за проведення аналізу проекту: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проекту: Петровська Людмила Павлівна (095-615-44-59)

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливістю реалізації

1. Проект містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?) П. 5.10; П.5.16 Положення. Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.

2. Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?) _____

3. Проект можливо реалізовувати на зазначеній території/земельній ділянці, яка зазначена у тілі проекту:

так;

ні (чому?) _____

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так;

ні (чому?) _____

5. Кошторис проекту має вичерпну інформацію зі специфікаціями товарів та послуг:

так;

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок). Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

позитивний; _____

негативний (чому?) Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому? так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду) _____
ні.

8. Підсумковий висновок та рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації _____ запропонованого _____ проекту):

Картка аналізу позитивна та рекомендовано внести проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування.

Картка аналізу позитивна, але із зауваженнями. Обґрунтування:
Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.

Картка аналізу негативна. Не рекомендовано вносити проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування.

(дата)

(підпис)

Аджимян О.Р.

(Прізвище, ініціали керівник
виконавчого органу
Дніпровської міської ради)



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

просп. Дмитра Яворницького, 105, м. Дніпро, 49000, E-mail: texotdel17@gmail.com

15 чер 2020 № 540

на № _____ від _____

Автору проекту №34
«Дивись у світ через сучасні вікна
КЗО «СЗШ №128» ДМР
Юсім Ірині Володимирівні

Згідно п. 5.10 та п. 5.16 Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі необхідно додатково надати протягом п'яти робочих днів дефектний акт та локальний кошторис з договірною ціною на «Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові в навчальному закладі» з урахуванням оздоблювальних робіт по відкосам. Металопластикові віконні конструкції повинні відповідати нормативам ДБН В.2.6-31:2016, а саме:

- глибина профілю – 71 мм.;
- двокамерний склопакет – 3 скла;
4i-10-4-10-4i
- коефіцієнт опору теплопередачі не менш 0,75 К/Вт.

В. о. начальника відділу
технічного нагляду

О. Р. Аджимян