

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної політики ДМР

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт системи опалення в
приміщеннях МКЗК ДДХШ № 2, за
адресою: м. Дніпро, вул. Беляєва, 20

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Опалення			
2.	Спускання води із системи	м	998	
	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	25	
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	30	
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати (до 30 мм)	шт	30	
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	210	
	Установлення кранів			
	Монтаж насосу циркуляційного	шт	4	
	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	секц	250	
	Заповнення системи водою без огляду	м	998	
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром 25 мм	м	998	
3.	Перевезення сміття до 30 км			
4.				

Склав ФОП _____ Гошкадор В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]